

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018 - 2019 году
составлен «20» августа 2018 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом творчества «Форус»
Советского района г.Улан-Удэ», 1881 год

(полное наименование организации, год постройки)
МУ «Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ»

(учредитель организации)
Юр. адрес: 670000, г.Улан-Удэ, ул.Ленина, 20
Физ.адреса: 670000, г.Улан-Удэ, проспект Победы, 11;
670004, г.Улан-Удэ, ул. Воронежская, 3;
670018, г.Улан-Удэ, пос. Сокол, 4а;
670023, г.Улан-Удэ, ул. Мерецкова, 1.
670010, г.Улан-Удэ, ул. Оцимика, 12;

(юридический адрес, физический адрес организации)
Кушнарёва Татьяна Винальевна, 8 (3012) 21-05-08

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МУ «Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ»
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» апреля 2018г № 330 в период с «20» августа 2018г по «20» августа 2018г

Комиссией МУ «Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ»
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела воспитания и доп.образования Комитета по образованию Администрации
г.Улан-Удэ, Гарматарова Серафима Гавриловна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

главный специалист ОВиДО Братенькова Галина Иннокентьевна,

(должность, фамилия, имя, отчество)

ведущий специалист МКУ «ХЭГ» Санхядова Людмила Яковлевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Управление ЧС главный специалист Емельянов Алексей Астафьевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

зам.начальника ОНД и ПР ГУ МЧС России по РБ, Сурикова Ирина Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г.Улан-Удэ,

Гергушкина Валерия Дабаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

старший инженер ПЦО ОВО по г. Улан-Удэ-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РБ,;

Русина Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник МКУ «ЦМРО»

Егодурова Марина Владимировна,

проведена проверка готовности Муниципального автономного учреждения дополнительного

(полное наименование организации)

образования «Дом творчества «Форус» Советского района г.Улан-Удэ» (далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Дом творчества «Форус» Советского района г.Улан-Удэ»

(полное наименование образовательной организации)

Приказ КО № 555 от «08» июня 2017г

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

- ул.Ленина, 20 от «22» ноября 2013 г. № 03- АА 415784

- проспект Победы, 11 от «17» декабря 2010г № 03 – АА 069666

- ул. Воронежская, 3 от «14» декабря 2010г № 03 – АА 065628

- п.Сокол, 4а от «06» декабря 2011г № 03 - АА 090263

- ул. Мерецкова, 1 от «16» мая 2012г № 03 – АА 159213

- ул.Оцимика, 12 от «18» октября 2011г № 03 – АА 073144,

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (ул.Ленина, 20) от «19» февраля 2014 г. № 03 – АА 462304 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «29» сентября 2017г., серия 03Л01 № 0001517, регистрационный номер 2908 Министерство образования и науки Республики Бурятия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «27» декабря 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «__» _____ 20__ г. в разработке.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 7 единиц, в том числе мест осуществления образовательной деятельности согласно приложению к лицензии - 6.

Качество и объемы, проведенных в 2017 - 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 3, в том числе:

(всего)

п.Сокол, 4а

выполнены

ООО «СтройТИС»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены

, гарантийные обязательства

не имеются

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

ул.Толстихина, 2а

, выполнены

ООО «СтройТИС»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены

, гарантийные обязательства

не имеются

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

проспект Победы, 11

, выполнены

ООО «СтройТИС»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки в работе

, гарантийные обязательства

не имеются

(оформлен, не оформлен)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 7 объектах, в том числе:

ул.Ленина, 20; ул.Оцимика, 12; проспект Победы, 11; ул.Воронежская, 3; ул.Мерецкова, 1; п.Сокол, 4а;

ул. Толстихина, 2а; _____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ не имеютс
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется _____.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: ул. Ленина, 20 – кровля и фасад; замена системы отопления; замена электропроводки;

ул. Оцимика, 12 - замена системы отопления; замена электропроводки;
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 2400 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 2400 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) количество групп (объединений) по комплектованию:

групп (объединений) всего - 69; количество обучающихся - 2400 человек (согласно муниципальному заданию - количество групп 186, в них чел. 2400; на платной основе - количество групп 0, в них чел. 0);

из них обучаются:

в 1 половине дня - 25 групп (объединений), 945 обучающихся:

- в том числе согласно муниципальному заданию - количество групп 63, в них чел. 945; на платной основе - количество групп 0, в них чел. 0);

во 2 половине дня - 44 групп (объединений), 1455 обучающихся;

- в том числе согласно муниципальному заданию - количество групп 123, в них чел. 1455; на платной основе - количество групп 0, в них чел. 0).

ж) наличие образовательных программ - имеются _____ ;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются _____ ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников - 64 человек 93 %;

- научных работников - 0 человек 0 %;

- инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

- административно-хозяйственных работников - 6 человек 100 %;

- производственных работников - 0 человек 0 %;

- учебно-воспитательных работников - 13 человек 88 %;

- и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 27 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2018 - 2019 учебный год - имеются _____ .
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

N	Объекты	Необход	Имеется	Процент	Наличие	Наличие	Наличие	Оборудо	Приме
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

п/п	материально-технической базы	ИМО		оснащенности	документов в по технике безопасности	актов разрешения на эксплуатацию	и состоянии мебели	в наличии средств пожаротушения	состояние
1.	Кабинеты объединения дополнительного образования	36	28	100	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

ул.Ленина, 20:

- физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовоепомещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовоепомещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовоепомещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовоепомещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовоепомещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешениеэксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
- хореографический зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 16 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- концертный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

ул.Оцимика, 12:

- физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;
- хореографический зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);
- актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);
- концертный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

удовлетворительное (неудовлетворительное);

– учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

– хореографический зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– концертный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

п.Сокол, 4а:

– физкультурный зал (борцовский) - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 16 - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

– тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);

– бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное);

– музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость- человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля. состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

– хореографический зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 12 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

– концертный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой - обеспечена _____ :
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме,не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 46 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 4 единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются _____, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «30» августа 2017 г. № 01,02,03, по адресам: ул.Ленина,20; пр.Победы, 11; п.Сокол, 4а;

_____ МАУ ДО «ДТСР «Форус» г.Улан-Удэ» _____
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивные маты – 24шт; груши – 2шт; боксерские перчатки – 10шт; заркала – 10шт _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:

групп (объединений) - 12; доска ученическая (интерактивная) - 5; шкаф книжный -24; столы учен.одномест.- 48шт; столы ученич.-48шт; стол пед. -12шт; кресла пед.-12шт

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 3; стулья офисные кожан. - 50; сейф 1шт; шкаф металл. -4шт;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 0; фонд учебников - 0, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 0.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется _____
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное _____;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ул.Ленина, 20:

общая площадь участка - 1400 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствие сан. требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется организацией договор ГБУЗ «Городская поликлиника №1»
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

– кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен(типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние – удовлетворительное(неудовлетворительное);

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - не организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) питьевой режим обучающихся организован _____
(организован, не организован)

ул.Ленина, 20; пр.Победы, 11; ул.Воронежская, 3; ул.Мерецкова, 1; п.Сокол, 4а; - куллер.
ул.Оцимика, 12 – питьевой фонтанчик

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____
имеется _____, договор № 199 от 01.02.2018г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ»
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____
соответствует _____
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации - _____
не организовано _____;
(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____
не имеется _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____
не имеется _____,
(имеется, не имеется)
количество - _____ - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____
выполнены _____;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

ул.Ленина, 20: _____
_____ днем - вахтеры, ночью и в выходные дни – сторожа _____
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана при срабатывании тревожной сигнализации, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434, договор № 1989 от 01.02.2018г _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

ул.Оцимика, 12: _____
_____ днем - гардеробщик _____
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана при срабатывании тревожной сигнализации, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434 от 25.09.2012г, договор № 1989 от 01.02.2018г _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
охрана объекта с помощью ПЦН, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434 от 25.09.2012г, договор № 1989 от 01.02.2018г _____;

пр.Победы, 11: _____ днем - уборщик служебных помещений _____;
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
охрана при срабатывании тревожной сигнализации, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434
от 25.09.2012г, договор № 1989 от 01.02.2018г _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
охрана объекта с помощью ПЦН, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434 от 25.09.2012г,
договор № 1989 от 01.02.2018г _____;

ул.Воронежская, 3: _____ днем - уборщик служебных помещений _____;
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
охрана при срабатывании тревожной сигнализации, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434
от 25.09.2012г, договор № 1989 от 01.02.2018г _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
охрана объекта с помощью ПЦН, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434 от 25.09.2012г,
договор № 1989 от 01.02.2018г _____;

ул.Мерецкова, 1: _____ днем - гардеробщик _____ ночью - сторожа _____;
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
охрана при срабатывании тревожной сигнализации, ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ»,
договор № 3347 от 10.01.2018г _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

п.Сокол, 4а: _____ днем - вахтер _____;
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:
охрана при срабатывании тревожной сигнализации, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434
от 25.09.2012г, договор № 1989 от 01.02.2018г _____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
охрана объекта с помощью ПЦН, ООО «ЧОП «Дельта», лицензия № ЧО 004434 от 25.09.2012г,
договор № 1989 от 01.02.2018г _____;

б) объекты организации системой охранной сигнализации _____ оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты :
ул.Ленина, 20; п.Сокол, 4а _____ оборудованы _____;
ул.Оцимика, 12; пр.Победы, 11; ул.Воронежская, 3; ул.Мерецкова, 1 _____ не оборудованы _____
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ телефон АТС _____;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

.Ленина, 20: _____ оборудована _____
(оборудована, не оборудована)
и _____ не обеспечивает _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)
ул.Оцимика, 12; пр.Победы, 11; ул.Воронежская, 3; ул.Мерецкова, 1; п.Сокол, 4а - _____ не оборудована _____
(оборудована, не оборудована)

и _____ обеспечивает _____ несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____ не организована _____
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) _____
(проводилась, не проводилась)

- акт № 148 от 04.07.2017г Главное управление МЧС России по РБ – ул.Ленина, 20; пр.Победы, 11;
ул.Воронежская, 3; ул.Мерецкова, 1; п.Сокол, 4а

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
предписания _____;

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и
предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _____
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится _____
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и
выходов _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации
разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не
назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта (протоколов) № 82,83,84,85,86,88,89 от «17» августа 2017 года, выданного
ИП Дашиев Ж.Р. - соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (несоответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по
действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в
организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
централизованное

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная))

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.
(указать характер водоснабжения (централизованное, автономное)

16. Канализация централизованная.
(централизованная, автономная)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом творчества «Форус» Советского района г.Улан-Удэ»
(полное наименование организации)

к новому 2018 - 2019 учебному году _____.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

С.С.

С.С. Герметова
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

Т.П.

Т.И. Браженкова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Самсегов

А.А. Самсегов
(инициалы, фамилия)

В.В.

Василина Е.В.
(инициалы, фамилия)

М.М.

Емельянов А.Н.
(инициалы, фамилия)

И.И.

Ирина И. Герметова
(инициалы, фамилия)

С.

С.С. Герметова, рекомендацию: провести
(инициалы, фамилия)

всех стран на камне суримови зр. Яковлева Кристина Голубова,
зр. Клохихина Т.П., зр. Волосова Н.Б. Срок устранения: 25.09.2018,
представит в ПДН ул.М.В. РФ по 1-472
20.08.2018

Приложение к акту оценки готовности МАУ ДО «Дом творчества «Форус»
Советского района г. Улан-Удэ» к новому 2018-2019 году.

При обследовании МАУ ДО «Дом творчества «Форус» Советского района г. Улан-Удэ» к новому 2018-2019 году выявлены нарушения, а именно:

- Допускается устройство кладовой под лестничным маршем здания МАУ ДО «Дом творчества «Форус», расположенного по адресу: ул. Ленина, 20 (пп. к. п. 23 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности путем устройства дополнительного помещения на путях эвакуации (светелка) (п. 33 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация не соответствует требованиям п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- На путях эвакуации (коридор) используется половое покрытие (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности в помещениях дома творчества, расположенных в подвальном помещении многоквартирного жилого дома по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, 12 (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.);

- планы эвакуации в здании не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п. 7 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- Не соответствует ширина эвакуационного выхода из помещений дома творчества по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Оцимика, 12 (ширина составляет 0,70 см) (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16, п. 6.11* СНиП 21-01-97*)

816
0,9.
- Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей из помещений дома творчества, расположенных по адресу: ул. Воронежская, 3, составляет 0,66 м. (ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. Г, п. 6.29 СНиП 21-01-97*)

Главный специалист ОНДПР г. Улан-Удэ
УНДПР ГУ МЧС России по РБ

майор внутренней службы



И.Н. Сурикова

